

## TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

[Wszelkie uwagi tłumacza podano kursywą w nawiasach kwadratowych. Na każdej stronie, po lewej stronie pionowo słowo: "CERTYFIKAT" w 6 językach.]

# CERTYFIKAT

[Kod QR]

[Logo.] TÜV SÜD  
Product Service

Nr Z2 099333 0045 Aktualizacja 23

Posiadacz certyfikatu: **LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.**  
No. 388, Middle Hangtian Road  
Chang'an District  
710100 Xi'an City, Shaanxi  
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Znak certyfikacji: [Znak, w otoku znaku treść:]  
Przebadane bezpieczeństwo  
Monitorowana produkcja  
[Symbol:] S  
IEC 61730  
Fotowoltaika  
IEC 61215  
[W środku znaku treść:] TÜV SÜD

Produkt: Naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego  
Moduł fotowoltaiczny z krzemu monokrystalicznego

Produkt został przetestowany na zasadzie dobrowolności i jest zgodny z zasadniczymi wymogami. Przedstawiony powyżej znak certyfikacji może być umieszczony na produkcie. Niedozwolone jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w znaku certyfikacji. Ponadto posiadaczowi certyfikatu nie wolno przekazywać certyfikatu osobom trzecim. Niniejszy certyfikat jest ważny do podanej daty, o ile nie zostanie wcześniej unieważniony. Należy spełnić wszystkie obowiązujące wymagania przepisów dotyczących badań i certyfikacji TÜV SÜD Group. Szczegóły pod adresem: [www.tuvsud.com/ps-cert](http://www.tuvsud.com/ps-cert)

Raport z testu nr: 704061700516-23

Ważny do: 2027-09-07

[Nieczytelny podpis]

Data: 2022-09-08

( Zhulin Zhang )

TÜV®

# CERTYFIKAT

Nr Z2 099333 0045 Aktualizacja 23

[Logo:] TÜV SÜD

Product Service

## Model(-e):

LR6-72HV-xxxM, (xxx=335-360 co 5)  
LR6-60HV-xxxM, (xxx=280-300 co 5)  
LR6-72PH-xxxM, (xxx=340-380 co 5)  
LR6-60PH-xxxM, (xxx=285-315 co 5)  
LR6-72HPH-xxxM, (xxx=365-395 co 5)  
LR6-72HIH-xxxM, (xxx=365-395 co 5)  
LR6-60HPH-xxxM, (xxx=300-325 co 5)  
LR6-60HIH-xxxM, (xxx=300-325 co 5)  
LR6-72OPH-xxxM, (xxx=385-415 co 5)  
LR6-60OPH-xxxM, (xxx=335-365 co 5)  
LR6-72HPH-xxxMC, (xxx=375-390 co 5)  
LR6-60HPH-xxxMC, (xxx=305-325 co 5)  
LR4-72HPH-xxxM, (xxx=420-465 co 5)  
LR4-72HIH-xxxM, (xxx=420-465 co 5)  
LR4-60HPH-xxxM, (xxx=350-380 co 5)  
LR4-60HIH-xxxM, (xxx=350-380 co 5)  
LR4-72ZPH-xxxM, (xxx=420-435 co 5)  
LR4-60ZPH-xxxM, (xxx=350-365 co 5)  
LR6-60ZPH-xxxM, (xxx=330-355 co 5)  
LR4-78ZPH-xxxM, (xxx=455-485 co 5)  
LR5-72HPH-xxxM, (xxx=525-575 co 5)  
LR5-66HPH-xxxM, (xxx=480-530 co 5)  
LR4-66HPH-xxxM, (xxx=395-415 co 5)  
LR4-66HIH-xxxM, (xxx=395-415 co 5)  
LR5-72HIH-xxxM, (xxx=525-575 co 5)  
LR5-66HIH-xxxM, (xxx=480-530 co 5)  
LR5-78HPH-xxxM, (xxx=575-595 co 5)  
LR5-78ZPH-xxxM, (xxx=565-585, co 5)  
LR4-50HPH-xxxM, (xxx=305-320, co 5)  
LR4-66HTB-xxxM, (xxx=410-430 co 5)  
LR4-60HTB-xxxM, (xxx=370-390 co 5)  
LR5-54HPH-xxxM, (xxx=395-435 co 5)  
LR4-66HTH-xxxM, (xxx=420-440 co 5)  
LR4-60HTH-xxxM, (xxx=380-400 co 5)  
LR5-54HIH-xxxM, (xxx=395-435 co 5)  
LR5-72HTH-xxxM, (xxx=555-600 co 5)  
LR5-54HTH-xxxM, (xxx=420-450 co 5)  
LR5-54HTB-xxxM, (xxx=410-440 co 5)  
LR5-60HPH-xxxM, (xxx=435-480 co 5)  
LR5-60HIH-xxxM, (xxx=435-480 co 5)  
LR5A-54HAH-xxxM, (xxx=425-445 co 5)  
LR5B-60HAH-xxxM, (xxx=425-445 co 5)  
xxx oznacza znamionową moc wyjściową przy STC

# CERTYFIKAT

Nr Z2 099333 0045 Aktualizacja 23

[Logo:] TÜV SÜD  
Product Service

## Parametry:

Klasa bezpieczeństwa pożarowego:	Klasa C zgodna z UL790
Klasa bezpieczeństwa:	Klasa II
Maksymalne napięcie systemu:	1500V DC
Laboratorium testowe:	Yangzhou Opto-Electrical Products Testing Institute. No.10 West Kaifa Road, Yangzhou 225009 Jiangsu, P.R. China.
Konstrukcja:	Ramowa ze skrzynką przyłączeniową, kablem i złączem.

## Testowane zgodnie z:

IEC 61215-1:2016  
IEC 61215-1-1:2016  
IEC 61215-2:2016  
IEC 61730-1:2016  
IEC 61730-2:2016  
EN 61215-1:2016  
EN 61215-1-1:2016  
EN 61215-2:2017  
EN IEC 61730-1:2018  
EN IEC 61730-1:2018/AC:2018-06  
EN IEC 61730-2:2018  
EN IEC 61730-2:2018/AC:2018-06

Niniejszym poświadczam zgodność powyższego tłumaczenia z dokumentem elektronicznym w języku angielskim.

Aleksandra Bacz, tłumacz przysięgły języka angielskiego, wpisany na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez ministra sprawiedliwości, pod numerem TP/2/18.

Numer w repertorium: 577/2023

Gliwice, 18.07.2023 r.